



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ
ОСТАНКИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ул. 1-я Останкинская, д. 35,
Москва, 129515

08 05.2019 № 21-1-2019

Директору ЧОУ «Венда»

Белич О.Л.

Прудовой проезд, д.9
г. Москва, 129075

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
законодательства)

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы, во исполнение п. 15 Плана работы Останкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в ЧОУ «Венда», расположенного по адресу: г. Москва, Прудовой проезд, д.9.

В соответствии с п.3 ст. 3 Федерального закона «О противодействию терроризму», террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

На основании п. 4 вышеуказанной статьи противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

В соответствии с п.5 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 272 от 25.03.2015) (далее - Требование) антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей.

Как установлено в ходе проведения проверки, объект учебный корпус ЧОУ «Венда», расположенный по адресу: г. Москва, Прудовой проезд, д.9 не в должной мере обеспечен физической охраной, а именно охрану осуществляет 1 лицо, что является явно недостаточно, с учетом

необходимости осуществления периодического обхода территории объекта, и одновременным осуществлением пропускного режима в здание.

Охрана объектов осуществляется без использования спецсредств, что может негативно сказаться на безопасности посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В числе других элементов системы обеспечения пожарной безопасности являются организации и граждане принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одной из основной функцией системы обеспечения пожарной безопасности является разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», определяющей права и обязанности учреждений в области пожарной безопасности, руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Руководители учреждений осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения вышеуказанного законодательства:

- не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний (нарушен п. 24 ППР в РФ);
- дверь эвакуационного выхода закрыта на замок, препятствующая свободному открыванию изнутри без ключа (столовая) (нарушен п. 35 ППР в РФ);
- допущена эксплуатация электросветильников без защитных колпаков рассеивателей, предусмотренные конструкцией светильника (помещение охраны) (нарушен п. 42в ППР в РФ);
- не проведена проверка качества огнезащитной обработки (нарушен п. 21 ППР РФ);
- не обеспечена работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (системы противопожарной защиты выполнены проводами технически устаревшими (распространяющими

горение). (нарушены: ст. 6, п. 2,3 ст. 82, ст.103 п.2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.9 НПБ 104-03.)

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В нарушение указанных требований в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- не обеспечено размещение на емкостях установок с дозированным розливом питьевой воды (кулеров), установленных в учебном кабинете 4-го класса и обеденном зале столовой, информации о дате вскрытия емкости с водой, в связи с чем невозможно установить срок хранения вскрытой емкости с водой и ее замены, что является нарушением ст. 11, 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 10.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- допущено хранение и применение на пищеблоке дезинфицирующего средства «Ника» с истекшим сроком хранения – дата производства ноябрь 2017 г., срок хранения 1 год, что является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

- в кладовой пищеблока не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные на упаковке, а именно: зефир «Ванильный» в индивидуальной упаковке и вафли «Любимые» в индивидуальной упаковке хранились при температуре воздуха +23,1°C при необходимой +18°+ 3°C, что является нарушением ст. 11, 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

- в учебном помещении 1-го класса неисправный потолочный светильник, своевременно не проводится замена вышедших из строя источников света, что не соответствует требованиям ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- режим проветривания в спортивном зале, в том числе сквозного проветривания, не организован, окна закрыты, откидные фрамуги не оборудованы рычажными приборами, функционирующими в любое время года, что не соответствует требованиям ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.7, п. 6.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- температура воздуха в спортивном зале, согласно показаниям бытового термометра, размещенного на стене, составила +25°C при нормативе +17 - +20°C, что не соответствует требованиям ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 6.2
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

- при эксплуатации спортивного зала не соблюдаены меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: вентиляционные отверстия воздуховодов не укрыты съемными решетками, что не соответствует требованиям ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";

- территория общеобразовательной организации в хозяйственной зоне не содержится в чистоте и захламлена, что не соответствует требованиям ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Выявленные нарушения в деятельности ЧОУ «Венда» свидетельствуют о несоблюдении должностными лицами и ответственными работниками учреждения требований законодательства, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в первую очередь несовершеннолетних – учащихся образовательного учреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять меры к устраниению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в наш адрес, в установленный законом месячный срок (предварительно по электронной почте), с приложением копий приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Межрайонный прокурор
младший советник юстиции

Е.В.Валдаев